

PROTOKÓŁ NR 9/2015

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska

172 02 PAZ 21
Załączników (data)
Podpis *Łoj*

W dniu 18.09.2015 odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska.
Na posiedzeniu obecny był skład Komisji w osobach, lista obecności w załączeniu niniejszego protokołu z posiedzenia.

Wyjaśnień udzielali:

Pan Ryszard Szczygieł - pracownik Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jedlni – Letnisko

Pan Jan Sysiek – pracownik Stacji Uzdatniania Wody w Jedlni - Letnisko

Tematem posiedzenia było:

Zapoznanie się z funkcjonowaniem Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jedlni – Letnisko oraz Stacji Uzdatniania Wody w Jedlni – Letnisko.

Komisja została oprowadzona po obiekcie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jedlni – Letnisko przez pracownika oczyszczalni Pana Ryszarda Szczygła. Komisja obejrzała starą zmodernizowaną część oczyszczalni, która obsługuje wszystkie przyłącza kanalizacyjne z terenu Jedlni i nową część na ten moment wyłączoną z użycia oraz punkt zrzutu ścieków przywożonych wozami asenizacyjnymi. Na chwilę obecną ścieki przywożone do oczyszczalni przyjmowane są w cenie 6 zł / m3 netto, plus obowiązująca stawka podatku VAT (Uchwała Nr 7/140/2015 Rady Gminy Jedlnia – Letnisko z dnia 30.03.2015).

Pan Ryszard Szczygieł wspomniał o fakcie, że przy minusowych temperaturach zrzucanie nieczystości płynnych nie było możliwe ponieważ płyny w punkcie zrzutu zamarzały. Problem ten został zgłoszony wykonawcy, który podjął działania, aby sytuacja uległa poprawie.

Ponadto Komisja została poinformowana, że funkcjonujące przy Urzędzie Gminy Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne na bieżąco usuwa zgłaszane przez mieszkańców usterki. Na pytanie Komisji, czy teraz Oczyszczalnia Ścieków do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje jakiś inwestycji, Komisja uzyskała odpowiedź, że poza wykonaniem i montażem kładki komunikacyjnej przy nowym reaktorze (zadanie ujęte w Uchwale Nr 10/66/2015 RG Jedlnia – Letnisko z dnia 31.08.2015 w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r)nie ma na chwilę obecną innych potrzeb.

Drugim obiektem, z którego funkcjonowaniem chciała zapoznać się Komisja była Stacja Uzdatniania Wody w Jedlni – Letnisko. Po obiekcie Komisję oprowadził Pan Jan Sysiek pracownik Stacji Uzdatniania Wody w Jedlni – Letnisko. Pan Jan Sysiek zreferował jakim procesom zostaje poddawana woda w celu doprowadzenia odpowiedniej jakości wody pitnej do domów mieszkańców naszej Gminy. Pan Jan Sysiek opowiedział o drobnych pracach remontowych przeprowadzanych w Stacji Uzdatniania Wody jak np. odmalowanie sufitów. Poinformował również Komisję o planowanym na zimę malowaniu podłóg. Wskazał również miejsce, w którym na terenie Stacji Uzdatniania Wody lada moment rozpocznie się budowa nowej studni głębinowej (zadanie ujęte w Uchwale Nr 10/66/2015 RG Jedlnia – Letnisko z dnia 31.08.2015 w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r). Ta inwestycja ma w znaczący sposób poprawić ciśnienie wody w sieci wodociągowej.

Ponadto Komisja będąc na terenie Stacji Uzdatniania Wody stwierdziła potrzebę należytego zabezpieczenia tego terenu poprzez wyremontowanie istniejącego ogrodzenia ewentualnie montaż monitoringu. Należy nadmienić w tym miejscu, że teren Stacji Uzdatniania Wody nie jest dozorowany w porze nocnej.

Komisja podjęła decyzję o złożeniu wniosku do Pana Piotra Leśnowolskiego Wójta Gminy Jedlnia Letnisko o zabezpieczenie środków na przygotowanie i realizację programu bezpłatnych

Npłymieio 5.10.2015 Goliński Adam

ŚzczePIeń dla dziewcząt przeciwko wirusowi HPV, który wywołuje raka szyjki macicy (załącznik nr 1).

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

Monika Dąbrowska.....*M. Dąbrowska*.....

Beata Bartkiewicz.....*Bartkiewicz*.....

Robert Borkowski.....*Borkowski*.....