


# Studzienka wodomierzowa z polietylenu




## Legenda:

1. Złączka przejściowa PE/stal z gwintem wewnętrznym 40x1 1/4" szt.2.
2. Złączka wkrętna zwożkowa DN32/20 szt.2.
3. Zawór przelotowy kulowy (lub grzybkowy prosty) DN20 szt.1.
4. Łącznik wodomierza DN20 szt.2.
5. Wodomierz skrzydełkowy JS DN20 szt.1.
6. Zawór główny ze spustem kulowy (lub grzybkowy prosty) DN20 szt.1.
7. Zawór zwrotny gwintowany antyskażeniowy DN32 szt.1.
8. Złączka wkrętna równoprzelotowa DN20 szt.1.

## UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm]

Wykonawca:				Linetel sp. z o. o. ul. Legionowa 2/38 20-048 Lublin	
Inwestor: Gmina Jędrzyna Letnisko, ul. Radomska 43, 26-630 Jędrzyna Letnisko					
Zadanie: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Groszowice gm. Jędrzyna Letnisko"					Skala 1:15
Rysunek: Studzienka wodomierzowa					
	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Podpis	Data	Nr. rys. 5
Projektował	Grzegorz Sotonyńko	603/CH/86		08.2010	
Opracował	Adam Orłowski	—		08.2010	
Sprawdził	Arkadiusz Głab	LUB/0067/PDOS/04		08.2010	