

STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIU  
 POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI  
 GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ  
 ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
 26-600 Radom  
 ul. Graniczna 24

**OPINIA NR 947-1/2010**

uzgodnienia dokum. projektowej

**Przedmiot uzgodnienia :** SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI**Dla:**

UG JEDLŃIA LETNISKO

**Adres :**26-630 JEDLŃIA LETNISKO  
RADOMSKA 43**Na zlecenie** 4684-1/2010 **z dnia:** **znak:** . **Data wpływu zlecenia do Zespołu:** 2010-08-25**Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego :**  
PIOTROWICE DZ. 125/6, gmina : JEDLŃIA-LETNISKO**Inwestor :**

UG JEDLŃIA LETNISKO

26-630 JEDLŃIA LETNISKO  
RADOMSKA 43**Jednostka projektowa :**

SOŁONYŃKO GRZEGORZ

22-100 CHEŁM  
SZCZĘŚLIWA 4**Data posiedzenia :** 2010-09-09**Uwagi i zlecenia:**

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania z właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno - budowlanego pozwolenia na budowę.

W przypadku robót w pasach drogowych Inwestor zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na wejście w pas drogowy od zarządzającego drogą.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

**Uzgodnienie traci ważność w przypadku gdy:**

- Inwestor nie zrealizował projektu w okresie 3 lat,
  - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , o zatwierdzeniu planu realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowę została zmieniona lub uchylona,
  - dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- O wystąpieniu w/w przypadków Inwestor obowiązany jest zawiadomić bezzwłocznie Zespół Uzgadniania Dokumentacji.
- Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci od istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót.
  - W razie niezgodności realizacji obiektów z projektem, inwestor zobowiązany jest do wystąpienia do ZUD o wydanie opinii w sprawie dalszego postępowania. Realizacja inwestycji niezgodnie z projektem może spowodować nakaz przebudowy na koszt inwestora realizowanych obiektów, bądź innych będących z nimi w kolizji.
  - Zgodnie z art.48 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Inwestor zobowiązany jest pod karą grzywny zapewnić geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zrealizowanych obiektów (przed zasypaniem).
  - Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.30/89 i 15/91).
  - Prace ziemne wykonać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgadnianego obiektu.
- O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadomione z tygodniowym wyprzedzeniem.
- Miejsca skrzyżowań projektowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego z istniejącym gazociągami wykonać wg. PN-91/M34501. Miejsca kolizji z gazociągami zabezpieczyć rurą ochronną. Roboty ziemne w pobliżu gazociągu wykonać ręcznie. O przystąpieniu do prac wykonawca obowiązany jest zawiadomić RDG Pionki, ul. Słowackiego 13a z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

**Za zgodność z oryginałem**

Kierownik Projektu  
 Linia 10.0.0.0.  
 mgr inż. Magdalena Wierzbala

nr 1005

## Legenda

- Projektowana sieć wodociągowa
- w1 Nr węzła
- PE 100 SDR 17  
DN/OD L= m Opis odcinka projektowanego
- Projektowane przyłącze wodociągowe
- Hp2 — Projektowany hydrant przeciwpożarowy
- Istniejąca sieć wodociągowa
- Istniejące przyłącze do likwidacji
- Istniejące słup telekomunikacyjny
- Istniejąca sieć gazowa

Wykonawca:

linetel

Linetel sp. z o.o.  
ul. Legionowa 2/38  
20-048 Lublin

Inwestor: Gmina Jędrno Letnisko, ul. Radomska 43, 26-630 Jędrno Letnisko

Zadanie: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Piotrowice gm. Jędrno Letnisko

Skala  
1:1000

Rysunek: Trasa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - uzgodnienie ZUDP

Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Podpis	Data
Projektował: Grzegorz Sotonyńko	603/CH/06		08.2010
Opracowała: Magdalena Wierzgala			08.2010
Sprawił: Arkadiusz Głab	LUB/0067/PDS/04		08.2010

Nr. rys.  
1

Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwenturyzacji geodezyjnej.

STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIU  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,  
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
26-600 Radom, ul. Graniczna 24, tel. 365 30 48

LOKALIZACJĘ sieci wodociągowej

z przyłączami

Uzgodniono OPINIĄ Nr. 947/2010 2010-09-09

Mapa do celów projektowych

Skala 1: 1000

Woj. mazowieckie

Pow. Radom

Gm. Jędrno Letnisko

Obr. Piotrowice

Działka nr. 125/6, ark. 1

Sekcja nr. 7.155.23.14.2

Mapa aktualna w granicach lokalizacji  
na 16. 07. 2010 r

Zapewnić wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a po zakończeniu tej budowy dokonania geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji.

Starostwo Powiatowe w Radomiu  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
w obszarze oznaczonym linią złotą  
dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.  
Dokumenty z powiatu mazowieckiego przyjęto do rejestru powiatowego  
w dniu 2010-08-02  
i zalegano pod nr 1638-64/10  
Miniejsza mapa może służyć do celów projektowych.  
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę  
podlegają wytyczeniu i inwenturyzacji powykonawczej przez  
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.  
Radom, dn. 2010-08-02

Za zgodność z oryginałem

Kierownik Projektu  
Linetel Sp. z o.o.

mgr inż. Magdalena Wierzgala

GEODETA UPRAWNIONY

Jacek Wąsik

Upr. MGPIB Nr 7280

26-600 Radom, ul. Królowej Jadwigi 6/51

-670521964-

"GEOBUD"

Zakład Usług

Geodezyjno-Kartograficznych

Jan Jesionek, Jacek Wąsik

26-600 Radom, ul. Limanowskiego 100