
SKALA 1: 100/500
Droga nieutwardzona dz.11/10
Projektowana rura osłonowa R.O. AROT PS110, L=1,5m
taśma z wkładką stalową
Wpięcie do istniejącego wodociągu
Odgałęzienie do przyłącza wodociągowego dz.ew. 1113
Zaślepienie na trasie wodociągowej 3"
Zaślepienie na trasie wodociągowej 3"
Odgałęzienie do przyłącza wodociągowego dz.ew. 11/12
Istniejący kabel energetyczny 15/0,4/1
Odgałęzienie do przyłącza wodociągowego dz.ew. 11/11
Odgałęzienie do hydrantu nadziemnego Hs1
Trójnik żeliwny redukcja 100/80
Trójnik - Odgałęzienie DN50
Zaślepienie na trasie 4"
Odgałęzienie do przyłącza wodociągowego dz.ew. 11/7
Odgałęzienie do przyłącza wodociągowego dz.ew. 11/8
Zaślepienie na trasie wodociągowej 4,5"Kołnierz-4/5"PE 100 SDR/17
Odgałęzienie do hydrantu nadziemnego Hs2
Zaślepienie na trasie wodociągowej 4,5"Kołnierz-4/5"PE100 SDR 17
Odgałęzienie do przyłącza wodociągowego dz.ew. 11/13
Zaślepienie na trasie wodociągowej 2,5" Kołn.1/5"PE100 SDR/17
Wpięcie do istniejącego wodociągu
P.P.T 155,00 m n.p.m.
Nawierzchnia istn.
Powierzchnia nieutwardzona
Rzędna terenu istn. [m n.p.m.]
Rzędna osi przewodu [m n.p.m.]
Długość [m] / Spadek [%]
i=0,2%
L=31,5m
L=13,5m
L=34,5m
i=0,15%
L=24,5m
L=35,0m
i=0,5%
L=24,0m
i=0,4%
L=45,5m
i=0,6%
L=45,0m
i=1,0%
L=26,0m
i=1,5%
L=39,5m
i=0,9%
L=6,5m
i=0,2%
L=6,0m
Średnica [mm]; Materiał
PE HD PE 100 SDR 17 DN/OD 110
i=0,15%
L=3,0m
i=0,5%
L=6,0m
i=1,5%
L=2,5m
i=1,5%
L=3,5m
Zagłębienie [m]
Odległość [m]
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W9
W12
W13
W14
W15
W16
W18
W19
W20
W21
Droga nieutwardzona dz.11/10
taśma z wkładką stalową
korek
SKALA 1: 100/500
Trójnik - Odgałęzienie DN50
Odgałęzienie do przyłącza wodociągowego dz.ew. 11/9
Kształtka sieci wodociągowej - Korek
P.P.T 155,00 m n.p.m.
Nawierzchnia istn.
Powierzchnia nieutwardzona
Rzędna terenu istn. [m n.p.m.]
Rzędna osi przewodu [m n.p.m.]
Długość [m] / Spadek [%]
i=1,5%
L=27,5m
i=1,5%
L=6,0m
Średnica [mm]; Materiał
PE HD PE 100 SDR 17 DN/OD 63
Zagłębienie [m]
Odległość [m]
W9
W10
W11

| | | |