

Jedlnia-Letnisko, dnia 20.04.2010

RRiOŚ 7033/w/16/2010

Linetel Sp. z o.o.
Ul. Legionowo 2/38
20-048 Lublin


WARUNKI TECHNICZNE

Na sieć wodociagową w działce obrębu Piotrowice , gmina Jedlnia-Letnisko do działek o numerach geodezyjnych 125/6, 124.

1. Sieć wodociagową wykonać z rur PEHD O 65PN włączając do sieci na działce o numerze geod. 156. Rury powinny posiadać atesty i dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL (zezwalające na stosowanie ich do przesyłania wody pitnej).
2. **W przypadku, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia sieci wodociagowej przez teren stanowiący własność osoby trzeciej, wymagana jest pisemna zgoda właściciela danej działki.**
3. Opomiarować zużycie wody za pomocą wodomierza zlokalizowanego w miejscu nienarażonym na zamarzanie i umożliwiającym łatwy dostęp do odczytu (w studni wodomierzowej ocieplonej, umożliwiającej montaż wodomierza ponad poziomem wód gruntowych, zlokalizowanej max 3,0m za linią rozgraniczenia ulicy po stronie posesji lub w wydzielonym pomieszczeniu w istniejącym budynku). Za drugim zaworem odcinającym przy wodomierzu, po stronie instalacji wewnętrznej, należy zamontować zawór antyskażeniowy.
4. **Opracować projekt przyłącza i uzgodnić z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji w Radomiu (ul. Graniczna 24).**
5. **W przypadku zajęcia pasa drogowego projekt przyłącza uzgodnić z Zarządcą drogi.**
6. **Miejsce położenia zasuwki odcinającej oznaczyć tabliczką informacyjną umiejscowioną w miejscu widocznym, nie kolidującym z ruchem pieszym i samochodowym.**
7. **Warunki przyłączeniowe są ważne 2 lata od ich wydania.**

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



mgr inż. Dariusz Kaczmarek