

Jedlnia-Letnisko, dnia 06 maja 2020 r.

RZPŚZ.271.8.6.2020

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RZPŚZ.271.8.2020 w trybie przetargu nieograniczonego pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów, gmina Jedlnia-Letnisko"**

Wyjaśnienie do SIWZ nr 2


Wójt Gminy w Jedlni-Letnisko, działając zgodnie z art. 38 ust 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), w zakresie zadanych pytań udziela wyjaśnień:

Pytanie 1.

Zgodnie z projektem budowlanym pkt. 11.3.1. Wymagania dla studzienek inspekcyjnych betonowych: „Nośność zwężki studni powinna wynosić min. 500 kN, co powinno być udokumentowane poprzez akredytowane laboratorium”. Wszyscy producenci studni deklarują nośność zwężki 300 kN. Prosimy o zmianę zapisów projektu, lub wskazanie producenta, który spełnia powyższe wymogi.

Odp. 1.

Zamawiający dopuści studzienki z nośnością zwężki min. 300 kN.

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy
2. aa.

Publikacja:

1. Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy
2. Strona internetowa Zamawiającego – www.jedlnia.pl

Sprawę prowadzi:

Tomasz Sowa, Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko, tel: 48 384-84-70 wew. 213, email: tomasz.sowa@jedlnia.pl

Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko

ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko
NIP: 796-19-16-548

tel: +48 48 384 84 70
fax: +48 48 370 38 26

Strona 1 z 1
sekretariat@jedlnia.pl
www.jedlnia.pl