



GMINA JEDL尼亚-LETNISKÓ

Jedlnia-Letnisko, dnia 29 listopada 2024 r.

RZPŚZ.271.21.2024.MZA

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RZPŚZ.271.21.2024.MZA w trybie podstawowym pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko”

Wyjaśnienie treści SWZ #1

Burmistrz Jedlni-Letniska, działając zgodnie z art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), w zakresie zadanych pytań udziela wyjaśnień:

Pytanie 1.

Proszę o weryfikację zapisu dotyczącego „co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót instalacyjnych z zakresu budowy, przebudowy, remontu sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” – zapis sugeruje doświadczenie dotyczące kierownika budowy w branży sanitarnej.

Odp.: Zapis dotyczący doświadczenia zawodowego dotyczy kierownika robót i kierownika robót sanitarnych .

Pytanie 2.

Proszę o dołączenie zestawienia projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej.

Odp.: Zamówienie nie posiada zestawienia projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej natomiast ilość i wymiary zawarte są w przedmiarach robót.

Pytanie 3.

Zwracam się z prośbą o załączenie przedmiarów elektrycznych i sanitarnych na nowo, ponieważ wersja pdf nie chce się otworzyć. Jeśli posiadają Państwo w wersji ath, byłabym wdzięczna o załączenie.

Odp.: Tak, Zamawiający udostępni przedmiar elektryczny i sanitarny.

Pytanie 4.

Czy wyłącznik pożarowy ma być atestowany?

Odp.: Wszystkie elementy powinny posiadać atesty i certyfikaty.

Pytanie 5.

W projekcie technicznym opisana jest wymiana metalowego złącza ZK na złącze z tworzywa sztucznego. Brak w obmiarach.

Odp.: Złącze metalowe ZK nie podlega wymianie.

Pytanie 6.

Czy w istniejącym budynku są tynki do skucia?

Odp.: W istniejącym budynku nie ma tynków do skucia.

Pytanie 7.

Czy są do demontażu stare instalacje elektryczne?

Odp.: W budynku nie znajdują się instalacje sanitarne i elektryczne do demontażu.

Pytanie 8.

Czy w istniejącym budynku warstwy posadzki wraz z chudym betonem są do skucia i utylizacji?

Odp.: Zakres robót wskazany jest w przedmiarze robót.

Pytanie 9.

Czy zbiornik na nieczystości jest lub może być prefabrykowany?

Odp.: Dopuszcza się budowę zbiornika z prefabrykatów.

Pytanie 10.

Czy jest instalacja gazowa w istniejącym budynku, w jakim miejscu jest skrzynka gazowa, jeśli nie ma to czy są warunki przyłączeniowe na taką instalację?

Odp.: W istniejącym budynku nie ma instalacji gazowej oraz skrzynki gazowej. Sieć gazowa poprowadzona jest w ulicy Chabrowej. Brak warunków przyłączeniowych.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert – 9 grudzień 2024 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 grudnia 2024 r. o godz. 10:30.

*/ dokument został opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy
2. aa.