

Protokół z kontroli stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu

Część A. Elementy konstrukcyjne

- Nr, data protokołu z poprzedniej kontroli: maj 2024
- Wykonanie zaleceń z poprzedniego protokołu: zakres niezrealizowanych zaleceń zawarto w protokole.

I.p.	Elementy	Stan techniczny	Uszkodzenia / usterki	Fot.	Zalecenia pokontrolne	Pilność robót
Elementy zewnętrzne						
1.	Warstwa fakturowa elewacji północnej	Zadowolający				
2.	Warstwa fakturowa elewacji południowej	zadowolający				
3.	Warstwa fakturowa elewacji wschodniej	zadowolający				
4.	Warstwa fakturowa elewacji zachodniej	zadowolający				
5.	Attyki	zadowolający				
6.	Filary	-				
7.	Gzymsy	Średni	Spękania, uszkodzenia brak liniowości	1-2	Należy zabezpieczyć gzymsy przed degradacją i odpadaniem materiału do czasu naprawy, docelowo wykonać remont gzymsów lub demontaż jeżeli nie pełnią żadnej funkcji poza estetyczną.	4°



Fot.1



Fot.2

8.	Balustrady	zadowolający	korozja
9.	Urządzenia zamontowane do ścian	--	
10.	Doświetla piwniczne	-	
11.	Urządzenia zamontowane do	dobry	